

istruzione – W 12

GPL agli eventi

La direttiva si basa sulla direttiva 6517 EKAS e sui regolamenti del gruppo di lavoro GPL.

1 portata

Questa istruzione si applica all'uso di GPL in occasione di eventi.

2 principio

- 1 La responsabilità per l'utilizzo del GPL è a carico dell'organizzatore.
- 2 L'operatore dello stand è responsabile per il funzionamento sicuro e l'istruzione del personale.

3 requisiti (Estratto dai regolamenti)

1 organizzatore

L'organizzatore garantisce che solo i siti sono assegnati dove sono garantite la fornitura di aria fresca e uno scarico sicuro dei gas di scarico.

L'organizzatore farà in modo che non ci sia accumulo di GPL (ad es. In pozzi, canali, ecc.) Entro un raggio di almeno 1 m dallo stand assegnato.

2 operatori dello stand

Per ciascun dispositivo utilizzato, deve essere presente un "certificato di eventi di presenza" sul posto e un adesivo valido deve essere visibilmente attaccato al dispositivo.

L'operatore deve dimostrare in ogni occasione che il funzionamento del sistema GPL è sicuro. Per questo deve compilare e firmare la "lista di controllo eventi".

4 Regolamento

I regolamenti vincolanti possono essere scaricati su www.arbeitskreis-lpg.ch.

5 Ulteriori disposizioni

- 1 Decisivo è il regolamento per gli eventi (uso sicuro del gas di petrolio liquefatto) del gruppo di lavoro GPL.
- 2 I sistemi di gas liquefatti possono essere controllati dall'ente responsabile della protezione antincendio.